厚生労働省
登録番号・第１８５号

水質検査結果報告書

整理番号	KDS－21 0639
報告書作成年月日	2022 年 2 月 21 日

八雲町長　岩村　克詔　殿

2022 年 2 月 15 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和３年度水質検査業務				
採取場所	熊石総合支所　給湯室　給水栓				
採取日時	2022年2月15日　9時17分	天候	前日　－　当日　晴れ		
採水者	中谷　朋美	（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	1.1 ℃	水温	4.3 ℃	残留塩素	0.4 mg／L
種別	水道水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
38	塩化物イオン	mg／L	200 以下	44.9	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.4	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7	ガラス電極法	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2022年2月15日 ～ 2022年2月21日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村　尚

厚生労働省
登録番号・第１８５号

水質検査結果報告書

整理番号	KDS－21 0640
報告書作成年月日	2022 年 2 月 21 日

八雲町長　岩村　克詔　殿

2022 年 2 月 15 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和３年度水質検査業務					
採取場所	相沼泊川出張所　屋外散水栓					
採取日時	2022年2月15日　8時52分		天候	前日　－	当日　晴れ	
採水者	中谷　朋美		（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	1.5 ℃	水温	3.8 ℃	残留塩素	0.2 mg／L	
種別	水道水					

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
38	塩化物イオン	mg／L	200 以下	18.5	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.7	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2022年2月15日　～　2022年2月21日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村　尚