No. F221616

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 市街地 八雲町役場(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 9時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月25日 18時30分

気温：	－	℃
水温：	15.2	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.4		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	30.2	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221622

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 落部地区 落部消防庁舎(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 11時15分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月25日 18時30分

気温：	－	℃
水温：	12.3	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.1		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	0.6	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	13.0	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221620

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 野田生地区 山越駅トイレ(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 10時50分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月25日 18時30分

気温：	－	℃
水温：	15.5	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.2		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	24.1	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				

判定	上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221614

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩消防会館(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 9時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 9時00分 ～ 7月25日 18時30分

気温：	－	℃
水温：	16.1	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	6.6		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	14.6	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				

判定	上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221610

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 10時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月25日 18時30分

気温：	－	℃
水温：	14.0	℃
残留塩素：	0.4	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.5		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	10.1	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221618

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 大新地区 丹羽宅(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 9時55分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月25日 18時30分

気温：	－	℃
水温：	10.5	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.9		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	9.0	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221617

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 市街地 大新ポンプ場(地下水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 9時51分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月26日 17時30分

気温：	－	℃
水温：	13.0	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.6		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	－		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	20.8	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.4	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.07	mg/L
40	蒸発残留物	188	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.002	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	27	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221623

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 落部地区 落部浄水場(地下水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 8時53分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月26日 17時30分

気温：	－	℃
水温：	10.8	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.1		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	－		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	0.7	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	0.2	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	10.8	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.19	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L
40	蒸発残留物	164	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.15	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.049	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	9	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	110	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221621

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 野田生地区 野田生浄水場(地下水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 9時17分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月26日 17時30分

気温：	－	℃
水温：	20.0	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.4		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	－		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	15.6	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.07	mg/L
40	蒸発残留物	196	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.20	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.026	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	24	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221615

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩浄水場(地下水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 10時46分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月26日 17時30分

気温：	－	℃
水温：	14.4	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	4	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	6.4		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	－		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	13.7	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.11	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L
40	蒸発残留物	63	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.002	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	10	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221611

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(地下水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 10時15分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月26日 17時30分

気温：	－	℃
水温：	13.2	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.4		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	－		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	6.7	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	8.4	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.94	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L
40	蒸発残留物	124	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.12	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.11	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	8	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F221619

水質検査結果表

2022年7月27日

八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 大新地区 大新配水池(地下水原水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 10時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月26日 17時30分

気温：	－	℃
水温：	9.7	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	2	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.0		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	－		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	8.8	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L
40	蒸発残留物	90	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	8	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. H220609

水質検査結果表

2022年7月25日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 市街地 大新ポンプ場(原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 9時53分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月22日 17時10分

気温：	－	℃
水温：	13.0	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H220612

水質検査結果表

2022年7月25日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 落部地区 落部浄水場(原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 8時54分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月22日 17時10分

気温：	－	℃
水温：	10.8	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H220611

水質検査結果表

2022年7月25日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 野田生地区 野田生浄水場(原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 9時17分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月22日 17時10分

気温： － ℃
水温： 20.0 ℃
残留塩素： ＜0.05 mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考
CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H220607

水質検査結果表

2022年7月25日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩浄水場(原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 10時48分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月22日 17時10分

気温： - ℃
水温： 14.4 ℃
残留塩素： ＜0.05 mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考
CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H220604

水質検査結果表

2022年7月25日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 10時17分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月22日 17時10分

気温：	－	℃
水温：	13.2	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考
CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H220610

水質検査結果表

2022年7月25日

八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 大新地区 大新配水池(原水)
採水者：名野 晃平
採水日時：7月20日 10時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月22日 17時10分

気温： － ℃
水温： 9.7 ℃
残留塩素： ＜0.05 mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H220608

水質検査結果表

2022年7月26日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩浄水場(原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：7月20日 10時52分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月20日 18時00分 ～ 7月25日 12時00分

気温：	－	℃
水温：	14.4	℃
残留塩素：	＜0.05	mg/L

2022年7月20日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印