No. F224555

水質検査結果表

2023年3月14日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 市街地 八雲町役場(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：3月8日 9時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：3月8日 19時30分 ～ 3月13日 19時00分

気温：	－	℃
水温：	6.1	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2023年3月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.6		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	32.2	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F224558

水質検査結果表

2023年3月14日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 落部地区 落部消防庁舎(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：3月8日 11時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：3月8日 19時30分 ～ 3月13日 19時00分

気温：	－	℃
水温：	7.0	℃
残留塩素：	0.3	mg/L

2023年3月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.1		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	13.1	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				

判定	上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F224557

水質検査結果表

2023年3月14日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 野田生地区 浜松ポンプ場(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：3月8日 11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：3月8日 19時30分 ～ 3月13日 19時00分

気温：	－	℃
水温：	7.2	℃
残留塩素：	0.3	mg/L

2023年3月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.3		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	25.8	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F224554

水質検査結果表

2023年3月14日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩消防会館(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：3月8日 9時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：3月8日 19時30分 ～ 3月13日 19時00分

気温：	－	℃
水温：	2.5	℃
残留塩素：	0.3	mg/L

2023年3月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	6.6		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	20.0	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F224551

水質検査結果表

2023年3月14日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：3月8日 10時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：3月8日 19時30分 ～ 3月13日 19時00分

気温：	－	℃
水温：	9.9	℃
残留塩素：	0.3	mg/L

2023年3月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	7.4		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	9.9	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F224556

水質検査結果表

2023年3月14日

八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 大新地区 丹羽宅(地下水浄水)
採水者：名野 晃平
採水日時：3月8日 10時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：3月8日 19時30分 ～ 3月13日 19時00分

気温：	－	℃
水温：	5.2	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2023年3月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	－	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	－	mg/L
47	pH値	8.0		30	ブロモホルム	－	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	－	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	－	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	－	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	－	mg/L
38	塩化物イオン	8.9	mg/L	31	ホルムアルデヒド	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	21	塩素酸	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	26	臭素酸	－	mg/L
34	鉄及びその化合物	－	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L
35	銅及びその化合物	－	mg/L	44	非イオン界面活性剤	－	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	－	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L
40	蒸発残留物	－	mg/L	15	1．4－ジオキサン	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	45	フェノール類	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	5	セレン及びその化合物	－	mg/L
37	マンガン及びその化合物	－	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	4	水銀及びその化合物	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
20	ベンゼン	－	mg/L	42	ジェオスミン	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L				

判定	上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号