

鉛川レクリエーションセンター設備修繕 修繕内容一覧

業務概要：脱衣室温水管交換

●修繕内容

今後も漏水の可能性があるため、配管の更新を実施する。

※修繕参考資料（別紙1）において、位置をご確認ください。



業務概要：浴槽オーバーフロー管交換

●修繕内容

男内風呂1か所・女内風呂1か所のオーバーフロー配管の交換を行う。

※修繕参考資料（別紙1）において、位置をご確認ください。



業務概要：機械室給湯管交換及び温水貯湯タンク交換

●修繕内容

給湯管の配管交換及び貯湯タンクの交換を行う。修繕後の配管位置及びバルブ位置等は現地と同じ。

※修繕参考資料（別紙2）をご確認ください。



業務概要：シャワーカラン交換

●修繕内容

部品の交換もできないため、男内風呂8か所・女内風呂7か所のシャワーカランの交換を行う。

※修繕参考資料（別紙1）において、位置をご確認ください。



業務概要：露天風呂温泉管交換

●修繕内容

男露天風呂2か所・女露天風呂2か所をはつり後に配管交換を行う。

※修繕参考資料（別紙3）において、位置をご確認ください。

