

2024年7月9日

電気設備改修についてのお知らせ

八雲町 きま

一般財団法人 北海道電気保安協会  
函館支部 八雲事業所  
TEL 0137-63-3795  
FAX 0137-62-3644

貴事業場の電気工作物を点検いたしましたところ、「電気設備技術基準の省令」に適合しない設備または、電気安全のため改修を要する設備等がありました。これらの設備をこのままの状態で使用されたと、「感電」、「電気火災」、「予期せぬ停電の発生」、「配電線への波及事故」等の重大事故の発生や、設備の故障・損傷・破損等により、電気を安全で効率的に使用できなくなる恐れがありますので、以下の内容を確認の上、改修いただきますようお願い申し上げます。

お客さま番号	IB-00746	お立会者	
事業場名称	八雲町 総合保健福祉施設シルバープラザ		
点検種別	月次点検	点検年月日	2024年7月5日(金)
作業責任者	廣富 右京	作業者	

No.	改修をお願いする事柄	初回発行日	区分	プ ー ル
1	屋外区分柱の地絡方向継電器（DGR）は製造から21年以上経過しており、更新推奨時期を過ぎております。経年使用により、事故に至る恐れがありますので取替をお願いします。	2021年5月14日	推奨	
2	引き込み高圧ケーブル（CV）は製造から26年以上経過しており、更新推奨時期を過ぎております。経年使用により、事故に至る恐れがありますので取替をお願いします。	2023年12月7日	推奨	
3	受電柱の過電流ロック機構付負荷間閉路（SOG）は製造から21年以上経過しており、更新推奨時期を過ぎております。経年使用により、事故に至る恐れがありますので取替をお願いします。	2023年12月7日	推奨	

IB-00746

3/6

一般財団法人 北海道電気保安協会

※赤丸～指摘事項中今回修繕項目

特	
記	
事	
由	

八 雲 町 役 場

審 査	担 当	作成

工事名称	シルバープラザ電気設備改修工事		
設計年月	07年	5月	図番番号

図 番 名 称	改修図	図ナ：25	図番番号	図番区分
		図ナ：		
		図ナ：		
		図ナ：		