

本町八高通線路側帯改修工事

質問

- ① 実施設計書参考資料、設計内訳書【暗渠排水管 横断暗渠300】となっているが参考資料(施工パッケージ)では【ロックラー箱型パイプFA型φ250×2000-見積策定単価】、また、排水工詳細図では【ツルミ式横断暗渠300用】と明示されているがどの資材が正しいのかご教示願いたい。

回答

- ① 正しくは【ツルミ式横断暗渠300用】であります。受注後設計変更の対象といたしますので、公告している実施設計参考資料のとおり【ロックラー箱型パイプFA型φ250×2000】で積算してください。また見積徴取先については下記のとおりといたします。

- | | |
|----------------------|--------------|
| ・株式会社旭ダンケ 函館営業所 | 0138-86-7027 |
| ・株式会社上田商会 道南営業所 | 0138-43-6326 |
| ・北海アサノロックラー株式会社 札幌支店 | 011-851-111 |