

次亜塩素酸ナトリウム購入仕様書

1. 概要

本仕様書は、大新・落部・野田生各浄水場において浄水処理に使用する次亜塩素酸ナトリウムを購入するための仕様書です。

2. 品名・規格

品名 次亜塩素酸ナトリウム

規格 公益社団法人日本水道協会の水道用次亜塩素酸ナトリウム規格

JWWA K 120:2008-2 一級の製品 I に適合するもの

項目	単位	規格
有効塩素	%	12.0 以上
外観		淡黄色の透明な液体
比重 (20℃)		1.16 以下
遊離アルカリ	%	2 以下
臭素酸	mg/kg	50 以下
塩素酸	mg/kg	4,000 以下
塩化ナトリウム	%	4.0 以下

3. 納入期間

契約締結日～令和9年3月31日

4. 納入場所

大新浄水場 八雲町大新 72-1

落部浄水場 八雲町落部 833-1

野田生浄水場 八雲町野田生 678-5

5. 納入数量 (予定)

年間の納入数量は、9,600 kgとし、必要数量をその都度納入するものとする (およそ2か月に1回、平均1,600kg/回)。

※納入数量は、処理水量、運転状態等により、変動することがある。

6. その他

(1) これは単価契約であり、見積価格については、タンクローリー運搬1kg当りの単価 (小数点第1位まで) について記入すること (消費税及び地方消費税の額を除く)。そのため、請求時には契約単価に納入数量を乗じた額に消費税及び地方消費税の額を加えた額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額) とする。

(2) 納入日時及び納入数量については、担当の職員の指示に従うこと。なお、1回目の納入については、5月7日頃を予定しています。

(3) 納入時には、薬品の種類、規格、品質等を確認できる書類を提出すること。

(4) 納入にあたっての運搬、指定場所への搬入及び検査等に要する費用は、すべて受注者の負担とする。また、納入時の検査結果は、その都度提出すること。

(5) この仕様書に定めのない事項については、両者協議して決めるものとする。