国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0098
報告書作成年月日	2026 年 5 月 29 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　殿

2026 年　5 月　12 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務						
採取場所	八雲町役場　車庫　給水栓						
採取日時	2026年5月12日　11時18分	天候	前日　－	当日　晴れ			
採水者	外山　淳	（所属）	株式会社 環境リサーチ				
気温	20.9　℃	水温	12.6　℃	残留塩素	0.2　mg／L		
種別	水道水						

No.	試験項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100　以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01　以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10　以下	4.05	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.02
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg／L	0.00005　以下	0.000005未満	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ法	0.000005
22	塩素酸	mg／L	0.6　以下	0.06未満	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
23	クロロ酢酸	mg／L	0.02　以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
24	クロロホルム	mg／L	0.06　以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03　以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1　以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
27	臭素酸	mg／L	0.01　以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
28	総トリハロメタン	mg／L	0.1　以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03　以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03　以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
31	ブロモホルム	mg／L	0.09　以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08　以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
39	塩化物イオン	mg／L	200　以下	28.1	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	300　以下	78.9	ＩＣＰ発光分光分析法	0.5
41	蒸発残留物	mg／L	500　以下	189	重量法	1
45	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02　以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3　以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.8	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5　以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2　以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月12日　～　2026年5月29日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子

株式会社 環境リサーチ

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0099
報告書作成年月日	2026 年 5 月 29 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　殿

2026 年　5 月　12 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務						
採取場所	落部消防庁舎　屋外散水栓						
採取日時	2026年5月12日　9時42分			天候	前日　－	当日　晴れ	
採水者	外山　淳			（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	20.2　℃	水温	11.0　℃	残留塩素	0.2　mg／L		
種別	水道水						

No.	試験項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg／L	0.00005 以下	0.000005未満	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ法	0.000005
22	塩素酸	mg／L	0.6 以下	0.06未満	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
23	クロロ酢酸	mg／L	0.02 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
24	クロロホルム	mg／L	0.06 以下	0.002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1 以下	0.004	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
27	臭素酸	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
28	総トリハロメタン	mg／L	0.1 以下	0.010	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03 以下	0.003	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
31	ブロモホルム	mg／L	0.09 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08 以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
39	塩化物イオン	mg／L	200 以下	12.8	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	300 以下	105	ＩＣＰ発光分光分析法	0.5
41	蒸発残留物	mg／L	500 以下	197	重量法	1
45	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02 以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	8.2	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5 以下	0.7	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月12日　～　2026年5月29日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子

株式会社 環境リサーチ

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0100
報告書作成年月日	2026 年 5 月 29 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　殿

2026 年　5 月　12 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務						
採取場所	山越駅トイレ　多目的トイレ内　給水栓						
採取日時	2026年5月12日　10時13分	天候	前日　－	当日　晴れ			
採水者	外山　淳	（所属）	株式会社 環境リサーチ				
気温	20.6　℃	水温	13.1　℃	残留塩素	0.4　mg／L		
種別	水道水						

No.	試験項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
12	フッ素及びその化合物	mg／L	0.8 以下	0.13	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg／L	0.00005 以下	0.000005未満	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ法	0.000005
22	塩素酸	mg／L	0.6 以下	0.11	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
23	クロロ酢酸	mg／L	0.02 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
24	クロロホルム	mg／L	0.06 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1 以下	0.006	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
27	臭素酸	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
28	総トリハロメタン	mg／L	0.1 以下	0.016	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03 以下	0.002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
31	ブロモホルム	mg／L	0.09 以下	0.007	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08 以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
39	塩化物イオン	mg／L	200 以下	25.6	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	300 以下	84.7	ＩＣＰ発光分光分析法	0.5
41	蒸発残留物	mg／L	500 以下	189	重量法	1
45	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02 以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	8.3	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月12日　～　2026年5月29日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子

株式会社 環境リサーチ

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0101
報告書作成年月日	2026 年 5 月 29 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　殿

2026 年　5 月　12 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務						
採取場所	黒岩消防会館　格納所内　給水栓						
採取日時	2026年5月12日　11時55分			天候	前日　－	当日　晴れ	
採水者	外山　淳			（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	21.1　℃	水温	10.2　℃	残留塩素	0.3　mg／L		
種別	水道水						

No.	試験項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
6	鉛及びその化合物	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣＰ発光分光分析法	0.001
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg／L	0.00005 以下	0.000005未満	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ法	0.000005
22	塩素酸	mg／L	0.6 以下	0.06	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
23	クロロ酢酸	mg／L	0.02 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
24	クロロホルム	mg／L	0.06 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1 以下	0.003	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
27	臭素酸	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
28	総トリハロメタン	mg／L	0.1 以下	0.005	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
31	ブロモホルム	mg／L	0.09 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08 以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
39	塩化物イオン	mg／L	200 以下	12.6	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
45	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02 以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	6.7	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月12日　～　2026年5月29日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子

株式会社 環境リサーチ

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0102
報告書作成年月日	2026 年 5 月 29 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　殿

2026 年　5 月　12 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務						
採取場所	河北浄水場　浄水採取口						
採取日時	2026年5月12日　9時03分			天候	前日　－	当日　晴れ	
採水者	外山　淳			（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	18.3　℃	水温	11.6　℃	残留塩素	0.4　mg／L		
種別	水道水						

No.	試験項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
12	フッ素及びその化合物	mg／L	0.8 以下	0.07	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg／L	0.00005 以下	0.000005未満	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ法	0.000005
22	塩素酸	mg／L	0.6 以下	0.16	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
23	クロロ酢酸	mg／L	0.02 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
24	クロロホルム	mg／L	0.06 以下	0.002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1 以下	0.002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
27	臭素酸	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
28	総トリハロメタン	mg／L	0.1 以下	0.006	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03 以下	0.002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
31	ブロモホルム	mg／L	0.09 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08 以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
39	塩化物イオン	mg／L	200 以下	9.7	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
41	蒸発残留物	mg／L	500 以下	119	重量法	1
45	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02 以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月12日　～　2026年5月29日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0103
報告書作成年月日	2026 年 5 月 29 日

八雲中央地区営農用水利用組合　殿

2026 年 5 月 12 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務						
採取場所	丹羽 伸男 宅　屋外給水栓						
採取日時	2026年5月12日　10時49分			天候	前日 －	当日 晴れ	
採水者	外山 淳			（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	21.9 ℃	水温	8.8 ℃	残留塩素	0.2 mg／L		
種別	水道水						

No.	試験項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg／L	0.00005 以下	0.000005未満	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ法	0.000005
22	塩素酸	mg／L	0.6 以下	0.06未満	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
23	クロロ酢酸	mg／L	0.02 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
24	クロロホルム	mg／L	0.06 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
27	臭素酸	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
28	総トリハロメタン	mg／L	0.1 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
30	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
31	ブロモホルム	mg／L	0.09 以下	0.001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08 以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
39	塩化物イオン	mg／L	200 以下	8.3	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
41	蒸発残留物	mg／L	500 以下	69	重量法	1
45	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02 以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	8.0	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月12日 ～ 2026年5月29日
検査機関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田 純子

株式会社 環境リサーチ 之印

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0104
報告書作成年月日	2026 年 5 月 22 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　　殿

2026 年　5 月　19 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務				
採取場所	熊石総合支所　給湯室　給水栓				
採取日時	2026年5月19日　9時33分	天候	前日　－	当日　曇り	
採水者	外山　淳	（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	17.8　℃	水温	10.4　℃	残留塩素	0.4　mg／L
種別	水道水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100　以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
39	塩化物イオン	mg／L	200　以下	15.8	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3　以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5　以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2　以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月19日　～　2026年5月22日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－26 0105
報告書作成年月日	2026 年 5 月 22 日

八 雲 町 長　萬 谷　俊 美　　殿

2026 年　5 月　19 日 付　採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和８年度水質検査業務				
採取場所	熊石相沼和みの家　屋外給水栓				
採取日時	2026年5月19日　9時05分	天候	前日　－	当日　曇り	
採水者	外山　淳	（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	18.7　℃	水温	13.6　℃	残留塩素	0.2　mg／L
種別	水道水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100　以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
39	塩化物イオン	mg／L	200　以下	14.6	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3　以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	ガラス電極法	－
49	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
51	色度	度	5　以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁度	度	2　以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2026年5月19日　～　2026年5月22日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	神田　純子