

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号 KDS-26 0176
報告書作成年月日
2026 年 6 月 22 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	八雲町役場 車庫 給水栓					
採 取 日 時	2026年6月16日 10時45分		天 候	前日	—	当日 晴 れ
採 水 者	(所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温	26.2	℃	水 温	14.9	℃	残 留 塩 素 0.3 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	—
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	—
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	29.7	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	ガラス電極法	—
49	味	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—
50	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年6月16日 ～ 2026年6月22日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所		落部消防庁舎 屋外散水栓					
採 取 日 時		2026年6月16日 9時33分		天 候	前日 -	当日 晴 れ	
採 水 者		外山 淳 (所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温		25.7 ℃	水 温	11.4 ℃	残 留 塩 素	0.3 mg/L	
種 別		水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-	
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	13.0	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法	0.3	
48	p H 値	-	5.8以上8.6以下	8.1	ガラス電極法	-	
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-	
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-	
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5	
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1	
	以 下 余 白						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日		2026年6月16日 ~ 2026年6月22日					
検 査 機 関		株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者		神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0178
報告書作成年月日	2026 年 6 月 22 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	山越駅トイレ 多目的トイレ内 給水栓					
採 取 日 時	2026年6月16日 9時58分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	外山 淳 (所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温	23.3	℃	水 温	15.6	℃	残 留 塩 素 0.3 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	25.2	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	p H値	-	5.8以上8.6以下	8.3	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年6月16日 ~ 2026年6月22日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務						
採 取 場 所	黒岩消防会館 格納所内 給水栓						
採 取 日 時	2026年6月16日 13時19分		天 候	前 日	—	当 日	晴 れ
採 水 者	外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	22.1	℃	水 温	13.8	℃	残 留 塩 素	0.3 mg/L
種 別	水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定 量 下 限 値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	—	
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	—	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	11.5	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.4	全有機炭素計測定法	0.3	
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	6.6	ガラス電極法	—	
49	味	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—	
50	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—	
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5	
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1	
	以 下 余 白						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日	2026年6月16日 ～ 2026年6月22日						
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0180
報告書作成年月日	2026 年 6 月 22 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務						
採 取 場 所	河北浄水場 浄水採取口						
採 取 日 時	2026年6月16日 8時58分		天 候	前日	—	当日	晴 れ
採 水 者	外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	23.8	℃	水 温	11.8	℃	残 留 塩 素	0.4 mg/L
種 別	水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	—	
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	—	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	9.8	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2	
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3	
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	—	
49	味	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—	
50	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—	
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5	
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1	
	以 下 余 白						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日	2026年6月16日 ~ 2026年6月22日						
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0181
報告書作成年月日	2026 年 6 月 22 日

八 雲 中 央 地 区 営 農 用 水 利 用 組 合 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	丹羽 伸男 宅 屋外給水栓					
採 取 日 時	2026年6月16日 10時24分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ		
気 温	24.8	℃	水 温	10.0	℃	残 留 塩 素 0.2 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	8.3	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.9	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年6月16日 ~ 2026年6月22日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0182
報告書作成年月日	2026 年 6 月 22 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	熊石総合支所 給湯室 給水栓					
採 取 日 時	2026年6月16日 11時43分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ		
気 温	19.9	℃	水 温	14.5	℃	残 留 塩 素 0.3 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	25.8	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年6月16日 ~ 2026年6月22日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0183
報告書作成年月日	2026 年 6 月 22 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 6 月 16 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	熊石相沼和みの家 屋外給水栓					
採 取 日 時	2026年6月16日 12時09分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	(所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温	21.7 °C	水 温	16.3 °C	残 留 塩 素	0.3 mg/L	
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	14.4	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年6月16日 ~ 2026年6月22日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					

