

配管数量計算書

[illegible]

配管数量計算書

東野地区消火栓新設工事 交通管理工

土 工 数 量 計 算 書									
東野地区消火栓新設工事								新設工	
種 別	掘 削 断 面 延 長					集 計		計	
配水管本管部 ①	管外径					管断面積	延長		
	$\phi 75 \text{ (DCIP) } A = \pi D^2/4 \text{ } D = 0.093$					$A = 0.0067$	$L = 3.14$	m	
	町有地-敷地内舗装区間						$L = 3.14$	m	
機械掘削工(積込) 0.28m³BH (0.20) 排出ガス対策型 (第2基準)	①	0.60	×	1.26	×	3.14	=	2.374	2.37 m³
人力床仕上工 W=600(基面整正)	①	0.60	×	3.14			=	1.884	1.88 m²
人力埋戻工(砂置換) 0.28m³BH (0.20) 管頂30cmまで砂置換	①	(0.60	×	0.40	- 0.0067)	×	3.14	=	0.733 m³
土砂運搬工 0.80m³BH+10tダンプ 31.5Km以下 (DID有)	①						=	0.733	0.73 m³
機械埋戻工(在来土) 0.28m³BH (0.20)	①	0.60	×	0.31	×	3.14	=	0.584	0.58 m³
凍上抑制層(舗装部) 切込碎石(80-0mm) 2層施工 350mm	①	0.60	×	3.14			=	1.884	1.88 m²
下層路盤工(舗装部) 切込碎石(40-0mm) 1層施工 200mm	①	0.60	×	3.14			=	1.884	1.88 m²
下層路盤工(舗装仮路盤) 切込碎石(40-0mm)1層施工 40mm	①	0.60	×	3.14			=	1.884	1.88 m²
残土運搬捨土 0.28m³BH+4tダンプ5.5km以下(DID有り)	①	2.37	-	0.58	÷	0.95	=	1.759	1.76 m³
舗装版切断工 t=15cm迄	①	11.13		(CAD測定)			=	11.130	11.13 m
舗装版掘削・積込 t=15cm迄	①	6.97		(CAD測定)			=	6.970	6.97 m²
舗装版運搬工(殻運搬) 10tダンプ舗装版破碎・機械積込 t≤15cm 6.0km以下	①	6.97	×	0.04			=	0.279	0.28 m³
舗装版受入費 建設廃材アスファルト塊 (昼間)	①	0.28	×	2.30			=	0.644	0.64 t
不陸整正 すき取り含む t=40	①	6.97		(CAD測定)			=	6.970	1 式
舗装復旧工(表層) t=40mm 細粒アス再生50% プライム	①	6.97		(CAD測定)			=	6.970	1 式

使用資材集計表

[illegible]

配 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

土 工 労 務 集 計 表

[illegible]