

野田生こぼと保育園エアコン購入事業に係る回答書（令和8年6月4日時点）

No	問い合わせ内容	回答
1	積算時のケーブルの規格について教えていただきたい。	ケーブルの規格は、VVF2.0mm/3Cで積算を行っている。
2	ケーブルの規格は、VVF2.0mm/3Cとのことだが、VVF2.0mm/2Cでもよいのではないか。	指定の本体が正常に稼働する場合は、ケーブルの規格については指定している規格でなくても構いません。